LEGENDA

- Percorso di uscita di sicurezza orizzontale
- Percorso di uscita di sicurezza verso il basso
- Struttura resistente al fuoco REI 90
- Struttura resistente al fuoco REI 60
- Aerazione
- L.S. — Luce di sicurezza / emergenza
- U.S. — Uscita di sicurezza
- E — Estintore mobile a schiuma
- E* — Estintore mobile a polvere o a CO2
- Naspo
- Quadro elettrico
- Pulsante di sgancio energia elettreica (impianto sottotensione)
- REI 120 — Porta REI 120 con chiusura automatica
- REI 60 — Porta REI 60 con chiusura automatica
- REI 30 — Porta REI 30 con chiusura automatica
- Pulsante di allarme ad inserzione manuale
- Valvola di intercettazione
- P.R. — Punto di raccolta
- Idrante soprassuolo con n. 2 attacchi UNI 70 con cassetta contenete manichette e lancia con bocchello da 16 mm
- Linea rete antincendio anello di distribuzione
- X m — Distanza di protezione
- Attacco per autopompa doppio

B9 installazione Naspo DN 25

B4 sostituzione maniglione antipanico

B3 sostituzione maniglione antipanico

B2 sostituzione idrante con naspo DN 25

B1 sostituzione idrante con naspo DN 25 isolamento tubazione

B10 installazione cassetta idrante uni 70

B14 Adeguamento Caldaia

Percorso verso uscita < 30 m

Percorso verso uscita < 30 m

20 m

17 m

10 m

15 m

18 m

22 m

22 m

AULA sup: 52 mq

AULA sup: 44 mq

AULA sup: 44 mq

AULA sup: 61 mq

AULA SCIENZE sup: 61 mq

RAMPA

RIPOSTIGLIO

W C

W C

REI 120

aula maestranze sup: 23 mq

pulsante allarme

quadri elettrici

locale a disposizione

SEGRETERIA sup: 44 mq

SEGRETERIA sup: 20 mq

AULA PROFESSORI sup: 42 mq

PROFESSORI sup: 18 mq

PRESIDENZA sup: 24 mq

WCM

WC

WC

WC

WC

CENTRALE TERMICA

CENTRALE TERMICA
ATTIVITA' 74.2.B
ESAME PROGETTO PROGETTO
PRESENTATO IN DATA 29-04-2011

ABITAZIONE CUSTODE

CORTILE

PIANO TERRA

COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA DE AMICIS

LOCALITA': Via Monte Grappa, 9 MAPPALE: 3419-3418-1187 fg.4 5033-1195-1196

COMMITTENTE Comune di Castronno
P.zza del Comune n.1
21040 Castronno (VA)

PROGETTISTA Dott. Arch. Michele Mazzetti
Via Vittorio Veneto n. 13
21018 Sesto Calende (VA)
Tel. 0331.920075
E-mail: studio@architettomazzetti.it

CONSULENTE IMPIANTI Dott. Ing. Marco Bini
Via per Caravate n. 1
21036 Gemonio (VA)
Tel. 0332.604300
E-mail: info@gruppobini.it

TAV. 1	oggetto: Pianta Piano Terra
scala 1:100	data: Ottobre 2017

Proprietà del disegno riservata ai sensi di legge. Vietata la riproduzione e trasmissione a terzi senza autorizzazione.