ALLEGATO

C

- SCHEDE PER IL CENSIMENTO DEI POZZI PUBBLICI AD USO IDROPOTABILE -

RegioneLombardia
Territorio e Urbanistica

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

n° di riferimento e denominazione	Cod. PROVINCIA VA: 12047003 – n.3- LOMBARDIA
Località	C.na Maggio
Comune	Castronno
Provincia	VA
Sezione CTR	A5d1
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine N 5048406 Longitudine E 5066909
Quota (m s.l.m.)	329
Profondità (m da p.c.)	58,0

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	AC CASTRONNO
Ditta Esecutrice	I.P.T.A.
Anno	1970
Stato	
Attivo	x
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	Potabile
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	7,5 l/sec 235.622 mc/a (2007)

SCHEMA DI COMPLETAMENTO						
Tubazioni						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
1	420	0	28.5	0		
2	400	29	58.5	1	11.0	17.0
				2	22.1	28.2
				3	29	53.25
				4		
				5		

Setti impermeabili		

3 – STRATIGRAFIA



5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI

DATA_COL	Q1	Ls	Ld	PROVE_IDRA
01/01/1970	40.00	10.60	12.60	6/4/82: L.S. = 17.5

6 - IDROCHIMICA

Analisi effettuate in vasca di raccolta

RegioneLombardia
Territorio e Urbanistica

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)					
geometrico		temporale	x	idrogeologico	
data del provvedimento di autorizzazione		Provincia di VARESE			



RegioneLombardia
Territorio e Urbanistica

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

n° di riferimento e denominazione	Cod. PROVINCIA VA: 12047004 - n.4 - ARNETTA
Località	Via Mazzini
Comune	Castronno
Provincia	VA
Sezione CTR	A5d1
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine N 5066683 Longitudine E 1485018
Quota (m s.l.m.)	321
Profondità (m da p.c.)	40,0

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	AC CASTRONNO
Ditta Esecutrice	Ronchi S.r.l.
Anno	1983
Stato	
Attivo	x
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	Potabile
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	11,3 l/sec 353.800 mc/a (2007)

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni

Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
1	400	0	40.0	0		
				1	20.0	32.0
				2		
				3		
				4		
				5		

Setti impermeabili		
CEMENTAZIONE (m da p.c.)	0.0	15.0

3 – STRATIGRAFIA



5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI

DATA_COL	Q1	Ls	Ld
16/12/1983	30.50	4.50	7.65

6 - IDROCHIMICA

Analisi effettuate in vasca di raccolta

RegioneLombardia
Territorio e Urbanistica

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)					
geometrico		temporale	x	idrogeologico	
data del provvedimento di autorizzazione		Provincia di VARESE			



RegioneLombardia
Territorio e Urbanistica

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

n° di riferimento e denominazione	Cod. PROVINCIA VA: 12047005 - n.5 – POZZO NUOVO
Località	cimitero
Comune	Castronno
Provincia	VA
Sezione CTR	A5d1
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine N 5066305 Longitudine E 1484886
Quota (m s.l.m.)	319
Profondità (m da p.c.)	42,0

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	AC CASTRONNO
Ditta Esecutrice	Ronchi S.r.l.
Anno	2006
Stato	
Attivo	
Disuso	
Cementato	
Altro	X – IN FASE DI COMPLETAMENTO
Tipologia utilizzo	Potabile
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	--

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni

Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
1	323	0	42.0	0		
				1	15.0	26.0
				2	34.5	36.5
				3		
				4		
				5		

Setti impermeabili		
COMPACTONIT (m da p.c.)	3.0	12.0
ARGILLA (m da p.c.)	26.0	34.0

3 – STRATIGRAFIA



5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI

DATA_COL	Q1	Ls	Ld
05/07/2006	18.00	12.27	14.77

RegioneLombardia
Territorio e Urbanistica

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

n° di riferimento e denominazione	Cod. PROVINCIA VA: 12047012 - n.12 – PRELL
Località	Fontana Prelle
Comune	Castronno
Provincia	VA
Sezione CTR	A5d1
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine N 5067804 Longitudine E 1485170
Quota (m s.l.m.)	328
Profondità (m da p.c.)	36,0

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	AC AZZATE
Ditta Esecutrice	I.P.T.A.
Anno	1965
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	Potabile
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	2,6 l/sec 81.441 mc/a (2007)

SCHEMA DI COMPLETAMENTO						
Tubazioni						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
1	310	0	38.0	0		
				1	13.0	31.0
				2		
				3		
				4		
				5		

Setti impermeabili		
COMPACTONIT (m da p.c.)	3.0	12.0
ARGILLA (m da p.c.)	26.0	34.0

3 – STRATIGRAFIA



5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI

DATA_COL	Q1	Ls	Ld
01/01/1965	9.00	2.00	22.00

6 - IDROCHIMICA

Analisi effettuate in vasca di raccolta

RegioneLombardia
Territorio e Urbanistica

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)					
geometrico		temporale		idrogeologico	
data del provvedimento di autorizzazione		Provincia di VARESE			



RegioneLombardia
Territorio e Urbanistica

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

n° di riferimento e denominazione	Cod. PROVINCIA VA: 12047014 - n.14 – MOLINO GAZZA 3
Località	Molino Gazza
Comune	Castronno
Provincia	VA
Sezione CTR	A5d1
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine N 5065346 Longitudine E 1485136
Quota (m s.l.m.)	310
Profondità (m da p.c.)	49,0

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	AC CARONNO VARESINO
Ditta Esecutrice	Ronchi
Anno	1988
Stato	
Attivo	
Disuso	
Cementato	
Altro	Fermo
Tipologia utilizzo	Potabile
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	

SCHEMA DI COMPLETAMENTO						
Tubazioni						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
1	400	0	49.0	0		
				1	9.5	11.0
				2	39.5	42.5
				3		
				4		
				5		

Setti impermeabili		
ARGILLA (m da p.c.)	0.0	15.0

3 – STRATIGRAFIA



5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI

DATA_COL	Q1	Ls	Ld	PROVE_IDRA
01/09/1988	0.00	6.00	0.00	26/12/1994 L.S. = 9 L.D. = 15.5 Q = 7 l/s

6 - IDROCHIMICA

Analisi effettuate in vasca di raccolta

RegioneLombardia
Territorio e Urbanistica

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)					
geometrico		temporale		idrogeologico	
data del provvedimento di autorizzazione		Provincia di VARESE			



RegioneLombardia
Territorio e Urbanistica

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SCHEDA PER IL CENSIMENTO DEI POZZI

n° di riferimento e denominazione	Cod. PROVINCIA VA: 12047015 - n.15 – MOLINO GAZZA 4
Località	Molino Gazza
Comune	Castronno
Provincia	VA
Sezione CTR	A5d1
Coordinate chilometriche Gauss Boaga (da CTR)	Latitudine N 5065414 Longitudine E 1485091
Quota (m s.l.m.)	319
Profondità (m da p.c.)	48.5

UBICAZIONE POZZO (STRALCIO CTR)



2 - DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	AC CARONNO VARESINO
Ditta Esecutrice	Mantovani
Anno	1990
Stato	
Attivo	X
Disuso	
Cementato	
Altro	
Tipologia utilizzo	Potabile
Portata estratta (mc/a e lt/sec)	10,2 l/s 321.883 mc/a (2007)

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni

Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtri	da m	a m
1	400	0	49.0	0		
				1	16.0	22.0
				2		
				3		
				4		
				5		

Setti impermeabili		
ARGILLA (m da p.c.)	0.0	15.0

3 – STRATIGRAFIA



5 – SERIE STORICHE SOGGIACENZA E PARAMETRI IDROGEOLOGICI

DATA_COL	Q1	Ls	Ld	PROVE_IDRA
01/05/1990	19.35	15.30	17.90	26/12/1994 L.S. = 9.8 L.D. = 14 Q = 9.5 l/s 15/02/1996 L.S.= 4.5 L.D.= 5.3

6 - IDROCHIMICA

Analisi effettuate in vasca di raccolta

RegioneLombardia
Territorio e Urbanistica

7 – PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERI DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)					
geometrico		temporale		idrogeologico	
data del provvedimento di autorizzazione		Provincia di VARESE