



LEGENDA GENERALE	
	IPRANTE SOPRASSALTO CON 2 ATTACCHI LUNTI 70 CON CASSETTA CONTENENTE n° 2 MANICETTE DA 1000 LITRI E 20 LANCE FRAZIONATE CON BOCCHELLO DA 1000 LITRI
	IPRANTE A MANO LUNTI 45 CON MANICETTA DA 1000 LITRI E LANCIA FRAZIONATRICE CON BOCCHELLO DA 1000 LITRI
	IPRANTE A MANO LUNTI 45 CON MANICETTA DA 1000 LITRI E LANCIA FRAZIONATRICE CON BOCCHELLO DA 1000 LITRI
	USCITA DI SICUREZZA ORIZZONTALE, DOTATA DI MANIGLIONE ANTIPANICO ED ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA A TAMPONE
	USCITA DI SICUREZZA VERSO IL BASSO, DOTATA DI MANIGLIONE ANTIPANICO ED ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA A TAMPONE
	STRUTTURE DI SEPARAZIONE R.E.I. 60'
	PORTE E PORTONI E.I. 60'
	AREA PROTETTA DA IMPIANTO DI RIVELAZIONE FLUVA IONIA LUNTI 5795
	PULSANTE ALLARME INCENDIO A NORMA LUNTI 5795
	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 6 Kg (potere estinguente 30A 140B5)
	ESTINTORE PORTATILE A CO ₂ DA 5 Kg - DA INSTALLARE IN PROSSIMITA' DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
	INTERRUTTORE SCANCO ENERGIA ELETTRICA
	PROIEZIONE AERAZIONE NATURALE
	AREA NON OGGETTO DI VIBRANTE

INTERO FABBRICATO	
VERIFICA AFFOLLAMENTO MASSIMO E DEFLUSSO	
COMPARTIMENTO N°1	
Superficie= 3.578m ² (area officina, uffici e servizi)	
Affollamento massimo = 42 persone	
Capacità di deflusso (uscite di sicurezza) = 50 persone/modulo	
Moduli necessari = 42 : 50 = 1	
MODULI PREVISTI n° 15 = 750 persone	
CAPACITA' DI DEFLUSSO COMPARTIMENTO n° 79 pers. > n° 42 per AFFOLLAMENTO MASSIMO	

TERMOELENCA ANTINCENDIO	Per info. Francesco Lugo Via Ind. Francesco Lugo Viale Agrippa n. 103/bis - 21100 VARESE	Contatto: Ing. Andrea D'Innocenzo	Telefono VVF n° 23869
BFM S.R.L. OFFICINA MECCANICA	Via IV Novembre n° 139 - 21038 Solbiate Olona	Via IV Novembre n° 139 - 21038 Solbiate Olona	2

PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI - VARIANTE	
D.M. 10 Marzo 1998	
PROGETTO	VERIFICAZIONE
1	1
2	2

IL TECNICO		IL TITOLARE DELL'ATTIVITA'	
spazio per il timbro di approvazione del piano del Comando V.V.F.			