PROT. 9583 DEL 10/11/2018





Sede legale e amministrativa: Via Vanoni 79 - 23100 Sondrio . Tel. 0342 215338 N. verde 800.239,291 Fax 0342 212181 www.secam.net

E-mail: segreteria@secam.net PEC: segreteria@pec.secam.net

Prot. n. 17928/18 del 09/11/2018

Spett.le Comune di Berbenno di Valtellina Piazza Municipio, 1 23010 Berbenno di Valtellina (SO) comune.berbennodivaltellina@pec.regione.lombardia.it

Oggetto:

Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano di Governo del

Territorio vigente.

Osservazioni di competenza

Con riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS degli strumenti pianificatori in oggetto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VAS.

Si osserva che le varianti in oggetto prevedono interventi di impermeabilizzazione del suolo (parcheggi e viabilità), per i quali risulta cogente il Regolamento Regionale 7/2007, inerente l'invarianza idraulica: nei riguardi di tale aspetto, e nel rispetto delle normative di settore vigenti, si prescrive che le acque raccolte dalle aree scolanti impermeabili non vengano recapitate nella fognatura gestita da SECAM S.p.A.

Si resta a disposizione per ogni informazione e chiarimento e si inviano cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Idrico Integrato
ING. BRIGITTE PELLEI

COLOG/

