

COMPOSIZIONE CARPENTERIA:

- n. 1 quadro in poliestere IP65
  marca: GEWISS art.: GW46003 o similare;
- n. 1 piastra di fondo in acciaio con trattamento anticorrosione
  marca: GEWISS art.: GW46403 o similare;
- n. 2 guida din 18 mobuli
  marca: GEWISS art.: GW46431F o similare;
- n. 1 kit di ventilazione
  marca: GEWISS art.: GW46448 o similare;
- n. 2 kit di aereazione
  marca: GEWISS art.: GW46471 o similare;
- n. 1 serratura di sicurezza con chiave
  marca: GEWISS art.: GW46445 o similare;
- n. 1 kit di supporto palo per quadro (se previsto montaggio su palo)
  marca: GEWISS art.: GW46553 o similare;
- n. 1 set di staffe (se previsto montaggio a parete/struttura)
  marca: GEWISS art.: GW46553 o similare.

APPARECCHIATURE:

- n. 1 interruttore magnetotermico 2P In=6A curva "C" Icu=10kA
  marca: SCHNEIDER ELECTRIC mod.: iC60H o similare;
- n. 1 modulo differenziale 2P In=25A Id=0.3A tipo "A SI"
  marca: SCHNEIDER ELECTRIC mod.: Vigi iC60 o similare;
- n. 1 modulo di riarmo automatico per interruttori 2P
  marca: SCHNEIDER ELECTRIC mod.: ARA iC60 2P o similare;
- n. 1 termostato da quadro 230V per comando ventilatore
  marca: SCHNEIDER ELECTRIC mod.: NSYCCOTHO o similare;
- n. 1 scaricatore di sovratensione con fusibile integrato Tipo 2 2P TT
  marca: DEHN mod.: 952171 o similare;
- n. 1 switch industriale Gigabit 4 porte PoE Plus
  marca: PLANET mod.: IGS-624HPT o similare;
- n. 1 alimentatore industriale per switch 240W 48Vdc
  marca: MEAN WELL mod.: DR-240-48 o similare.

SCHEMA ELETTRICO QUADRO:



	DENOMINAZIONE UTENZA	AUSILIARIO DI RIARMO AUTOMATICO	GENERALE QUADRO	PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI	ALIMENTATORE E SWITCH	TERMOSTATO	VENTILAZIONE		
INTERRUTTORE	MARCA-MODELLO		Schneider Electric iC60H+Vigi iC60						
	TENSIONE<V>-FASI		230-1N						
	POLI-CORRENTE NOMINALE<A>-CURVA		2-6-C						
	POTERE DI INTERRUZIONE<kA>		10						
	REGOLAZIONI:TERMICA-MAGNETICA <A>								
	DIFFERENZIALE:TIPO-CORRENTE<A>-TEMPO<s>		GENERALE (A)-0.3						
	FUSIBILE:TIPO-DIMENSIONI <mm>			INTEGRATO					
	BOBINA APERTURA:TIPO-TENSIONE<V>								
RELE'	MARCA-MODELLO								
	TIPO-TENSIONE BOBINA<V>								
	CONTATTI:NUMERO-TIPO-PORTATA-CATEGORIA								
VARI	MARCA-MODELLO	Schneider Electric ARA		DEHNguard 952327		Schneider Electric NSYCCOTHO	Gewiss GW46448		
	CARATTERISTICHE	AUX DI RIARMO AUT.		Uc=275/255V-Up≤1.5kV		TERMOSTATO 1NA 10A 230V	VENTILATORE CENTRIFUGO 230V		
LINEA	NUMERO CONDUTTORI-SEZIONE<mmq>	2X2.5	2X2.5	4X10+1X10	2X1.5+1G1.5	2X1.5	2X1.5		
	TIPO CONDUTTORE	NO7V-K 450/750V	NO7V-K 450/750V	NO7V-K 450/750V	NO7V-K 450/750V	NO7V-K 450/750V	NO7V-K 450/750V		
	LUNGHEZZA <m>	CABLAGGIO QUADRO	CABLAGGIO QUADRO	CABLAGGIO QUADRO	CABLAGGIO QUADRO	CABLAGGIO QUADRO	CABLAGGIO QUADRO		

FORGAD
Per. Ind. Daniele Fornè
Via Gere, 9 - 23013 Cosio Valtellino (SO)
Tel. e Fax: 0342.63.56.60 - Cell. : +39 348.87.10.763
daniele.forne@forgad.eu - www.forgad.eu

Scala:	= = =
Codice:	X15C4.1648
Data emissione:	04.2016
N. revisione:	= = =
Data revisione:	= = =
Elaborato da:	DF-FL-LT
Controllato da:	DF
Approvato da:	DF
Autorizzato da:	Daniele Fornè

Comune di Prata Camportaccio

Provincia di Sondrio

Via Ezio Vanoni, 2 - 23020 Prata Camportaccio (SO)

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE A LIVELLO COMUNALE

TAVOLA A1

SCHEMA QUADRO ELETTRICO TIPO 1

Il Committente (firma per approvazione)	PROGETTO DEFINITIVO	Il Professionista (timbro e firma)

Il presente elaborato è di proprietà esclusiva dello Studio Tecnico FORGAD - Per. Ind. Daniele Fornè. E' vietata la riproduzione, anche parziale, realizzata con qualsiasi mezzo, del presente elaborato senza l'autorizzazione scritta dell'autore. I diritti vemanno tutelati a norma di legge.