CLIENTE:	COMUNE DI CREMELLA (LC)	SCHEDA N°	
IMPIANTO:			
ZONA			
IMPIANTO/COMPONENTE:	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE AL SODIO AD ALTA PRESSIONE		
NOTE:			
PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO:			
SCHEMA:			
RESPONSABILE:	UFFICIO TECNICO COMUNALE		

OPERAZIONE

N°	DESCRIZIONE	PERIODICITA'	NOTE
0401	Verifica funzionamento	1 mese	Verifica serale dell'impianto
0402	Cambio lampada	3 anni	O a esaurimento della stessa
0403	Esame a vista armature, verifica stabilità ancoraggio	2 anni	O in concomitanza con il cambio lampada
0404	Verifica dell'inclinazione del gruppo ottico rispetto alla sede stradale		In concomitanza con il cambio lampada
0405	Pulizia del corpo e del diffusore	2 anni	In concomitanza con il cambio lampada
0406	Verifica del collegamento di messa a terra (eventuale) - continuità elettrica	2 anni	O in concomitanza con il cambio lampada
0407	Verifica efficienza starter (eventuale)	2 anni	O in concomitanza con il cambio lampada, o in caso di cattivo funzionamente dell'apparecchio
0408	Verifica dello stato degli accessori elettrici interni (accenditore, alimentatore, condensatore, ecc…) e del cablaggio elettrico		O in concomitanza con il cambio lampada, o in caso di cattivo funzionamente dell'apparecchio
0409	Controllo di eventuali segni di ossidazione o surriscaldamento dei morsetti		In concomitanza con il cambio lampada
0410	Verifica della tenuta delle guarnizioni e serraggio dei morsetti	2 anni	O in concomitanza con il cambio lampada
0411	Verifica del mantenimento del grado di protezione	2 anni	
0412	Verifica dell'integrità di vetri, schermi, guarnizioni ecc…	2 anni	O in concomitanza con il cambio lampada
0413			
0414			
0415			
0416			
0417			
0418			

DATA:	Novembre 2013
DATA AGGIORNAMENTO:	
DATA AGGIORNAMENTO:	
FIRMA DEL TECNICO CHE HA ESEGUITO LA MANUTENZIONE	
FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO	