


USCITA ACQUE DI SECONDA PIOGGIA, GIÀ TRATTATE
- CONVOGLIATE ALLA TRINCEA DRENANTE.

COLLETTORE CONSORZIO SERVIZIO
INTEGRATO LAMBRO

TRINCEA DRENANTE

RAMPA INERBITA DI ACCESSO AL FONDO
PER LE MANUTENZIONI (SFALCIO PRATI,
PULIZIA, POTATURE ALBERATURE).

STRADA PREVISTA DAL POT. SEDIME DA
CEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE



SCHEDA AMBITO DI NUOVA TRASFORMAZIONE ATR 07 - PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE: "VERIFICA IN MERITO ALLA CAPACITA' DI RICEZIONE DELLE NUOVE UTENZE RISPETTO ALLA CAPACITA' DI RICEZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE"

IN FATTO:
ACQUE BIANCHE DELLE COPERTURE SMALTITE IN VASCA DI LAMINAZIONE CON TROPPO PIENO AL TORRENTE BEVERA.
ACQUE NERE PALAZZINA UFFICI: SMALTITE NEL COLLETTORE CONSORZIO SERVIZIO INTEGRATO LAMBRO (RIMANE INVARIATO).
ACQUE PRIMA E SECONDA PIOGGIA PIAZZALI (SUPERFICIE SCOLANTE MQ. 6.337): SMALTITE NEL COLLETTORE CONSORZIO SERVIZIO INTEGRATO LAMBRO.

IN PROGETTO:
ACQUE BIANCHE DELLE COPERTURE SMALTITE IN VASCA DI LAMINAZIONE CON TROPPO PIENO AL TORRENTE BEVERA (RIMANE INVARIATO).
ACQUE NERE PALAZZINA UFFICI: SMALTITE NEL COLLETTORE CONSORZIO SERVIZIO INTEGRATO LAMBRO (RIMANE INVARIATO).
ACQUE PRIMA PIOGGIA PIAZZALI (SUPERFICIE SCOLANTE MQ. 6.337+4098,39= 10.435,39): SMALTITE NEL COLLETTORE CONSORZIO SERVIZIO INTEGRATO LAMBRO.
ACQUE SECONDA PIOGGIA PIAZZALI (SUPERFICIE SCOLANTE MQ. 6.337+4098,39= 10.435,39): SMALTITE NELL'AMBITO DELLA PROPRIETA' CON TUBAZIONI TRAFORATE E TRINCEA DRENANTE - CON RIDUZIONE DELLE QUANTITA' DI ACQUA SMALTITA NELLA RETE DEL CONSORZIO.

- LEGENDA:
- PENSILINA
 - RETE ACQUE BIANCHE COPERTURE, CONVOGLIATE IN VASCA DI LIMAZIONE E POI NEL TORRENTE BEVERA
 - RETE ACQUE PIOVANE PIAZZALI CONVOGLIATE ALLE VASCHE DISSABBIATRICI, DESOLAEATRICI. ACQUE DI PRIMA PIOGGIA SMALTITE NEL COLLETTORE CONSORZIO SERVIZIO INTEGRATO LAMBRO. ACQUE DI SECONDA PIOGGIA DISPERSE IN TRINCEA DRENANTE. N.B.: IN FATTO LA ACQUE DI SECONDA PIOGGIA DEI PIAZZALI ESISTENTI SONO SMALTITE NEL COLLETTORE CONSORZIO SERVIZIO INTEGRATO LAMBRO (COME DA AUTORIZZAZIONE DI ALLACCIO E SCARICO) - IN PROGETTO LE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA DEI PIAZZALI ESISTENTI SARANNO DISPERSE IN TRINCEA DRENANTE.
 - TUBAZIONE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA GIÀ TRATTATE, CONVOGLIATE NELLA TRINCEA DRENANTE.
 - DISPERSIONE IN TRINCEA DRENANTE, CON TUBAZIONI TRAFORATE, DELLE ACQUE DI SECONDA PIOGGIA GIÀ TRATTATE.
 - RETE ACQUE LAVAGGIO AUTOCARRI, CONVOGLIATA IN VASCA DISSABBIATRICE E DISOLEATRICE, INFINE NEL COLLETTORE CONSORZIO SERVIZIO INTEGRATO LAMBRO.
 - RETE ACQUE NERE CIVILI - UFFICI - ALLOGGIO CUSTODE - WC OFFICINA, CONVOGLIATE NEL COLLETTORE CONSORZIO SERVIZIO INTEGRATO LAMBRO.
 - PENDENZA PIAZZALI, A CONVOGLIARE LE ACQUE PIOVANE NELLE GRIGLIE DI RACCOLTA

REDAELLI PIERGIORGIO S.p.A.

AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATR-07 - FORMAZIONE DI NUOVO PIAZZALE DI MANOVRA E DEPOSITO NELL'AMBITO DEI MAPP. 46-583-599-4421-4424-4426-4436 IN C.C. DI MOLTENO.

DOCT. ARCH. PAOLO PIZZAGALLI
Studio: OGGIONO (LC) - via Per Imberio n. 7
Tel. 0341/576414 - Fax 0341/575639 - Cell. 3339152309
Cod. fisc. PZZ PLA 72H25 E507Z
Partita IVA 02615600133
Ordine degli Architetti della Provincia di Lecco N. 750

PLANIMETRIA RETI TECNOLOGICHE
PROGETTO SC. 1: 500

7

AGG. I.
ARILE 2016