

fimmas ^{SRL}

ASCENSORI - MONTACARICHI - CONSULENZA TECNICA

Via I° Maggio, 11 - 20866 CARNATE (MB)
Telefono 039.670022 - Fax 039.670766



— Net —



Gruppo FIMMAS

COMUNE DI RONCO BRIANTINO		
Prot. n°	7043	
- 6 SET. 2010		
Cat.	6	Classe 4
Prot.		

SPETT.LE
COMUNE DI RONCO BRIANTINO
VIA IV NOVEMBRE 30
20885 RONCO BRIANTINO (MB)

Preventivo n° 732/19

Impianto sito in VIA IV NOVEMBRE N.6 RONCO BRIANTINO (CASA ANZIANI)

OGGETTO: PREVENTIVO INTERVENTO

A seguito del sopralluogo effettuato sui Vostri impianti ascensori dal ns tecnico si rende necessario::

- *Sostituzione con fornitura ed installazione n.1 batteria completa di alimentatore per circuito allarmi*
- *Sostituzione con fornitura e posa n.2 batterie di alimentazione circuito discesa in emergenza*

PREZZO (I.V.A. esclusa).....EURO 250/00

Inoltre a seguito chiamata per porte di cabina che non chiudono:

- *Sostituzione n.1 contatto elettrico a leva di riapertura porte sull'operatore + n.1 relè nel quadro di manovra + dotato il locale macchine di chiave di sblocco porte di piano.*

PREZZO (I.V.A. esclusa).....EURO 220/00

Dopo la presente esposizione siamo a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

FIMMAS SRL

