

APPENDICE 3

**Tabella di sintesi dei dati tecnici e
idrogeologici dei pozzi comunali e privati**

Nome Pozzo	Località	Anno	Profondità (metri dal p.c.)	Tubazione definitiva diam. mm	Ubicazione filtri	Acquifero metri filtrati	Livello statico metri	Livello dinamico metri	Portata l/sec	Portata specifica l/sec/m	Gruppo elettroso mmerso	Potenza HP	Prevalenza m	Portata di esercizio l/sec	Prelievi Idrici 1997	Usò attuale
Pozzo Peveranza	Peveranza Via Cattaneo	<1930	39.9	300	-	Superficiale (?)	(1978)=35.6 (1985)=36.8	(1978)=35.8 (1985)=37.8	(1976)=3.1 (1978)=3 (1985)=8	(1978)=15 (1985)=8	Aturia 146 AN/8	8	95/100	1.6	(1993)=1800 00	Escluso dalla rete per inquinamento attorno al 1992. In spurgo fino al 1996. Fermato nel 1998
Pozzo Carlo Noè	Bolladello Piazza Carlo noè	<1930 1984	64	400	53.5/59.5	Superficiale (6)	(1970)=31.8 (1978)=29.2 (1984)=45.8	(1970)=33.6 (1978)=32.2 (1984)=52	(1970)=10 (1978)=7 (1985)=5	(1970)=5.5 (1978)=2.3 (1984)=0.8	-	-	-	-	-	Escluso dalla rete per perdita di potata nel 1991. Fermato nel 1998
Pozzo Via Angera	Cairate Via Angera	1961	164.5	350/250	43.7/48.2 52.7/54.2 132.7/141.8 146.4/150.9	Superficiale (6) profondo (13.5)	(1978)=55 (1984)=43.2	(1978)=66 (1984)=48	(1978)=8 (1984)=12.5	(1978)=0.7 (1984)=2.6	Aturia 1412 BI 8 A6	12	100/88	5	(1993)=1300 00	Escluso dalla rete per inquinamento nel 1992. In spurgo fino al 1994. Fermo per rottura pompa (1998). Attualmente in rete
Pozzo Via Lucca	Cairate Via Lucca	1981	90.5	350	55/58 65/67 83/84	Superficiale (6)	(1981)=43.3	(1981)=53.3	(1981)=12	(1981)=1.2	KSB 150 20/21	25	80	10	(1993)=3100 00	Escluso dalla rete per inquinamento nel 1989. In spurgo con alimentazione della ditta Molina (1998)
Pozzo Via Palermo	Bolladello Via Palermo	1985	150	-	-	Superficiale (?) profondo (?)	-	-	(1986)=20	-	KSB UPN 345/5	59	50	20	(1993)=5200 00	In rete (1998)
Pozzo Cartiera Fornaci	Bolladello Via Fornaci	1963	90.6	260	40.4/75.8	Superficiale (35.4)	(1997)=41.9	-	-	-	KSB BPN 3853A	62	79	40	191200	
Pozzo Finiss Tessuti	Bolladello Via Bozza al Ponte	1978	105	400	50.5/53.5 66/69 95.6/98.6	Superficiale (6) profondo (3)	(1979)=38.4 (1997)=43.5	(1979)=48.5 (1997)=50.3	(1979)=15 (1997)=8	(1979)=1.5 (1997)=1.2	KSB	-	134	8	6267	
Pozzo F.lli Mara	Cairate S.P. per Fagnano	1973	102.5	300	-	Superficiale (?) intermedio (?)	(1973)=44.5	(1973)=64.5	(1973)=10	(1973)=0.5	-	-	-	-	5018	
Pozzi Lepori	Cairate Via per Lonate	1967 1967 -	11.2 44 30	500 300	6.2/8.7 36/40.5 4/7 17/18	Superficiale (2.5) superficiale (4.5) superficiale (4)	(1967)=2 (1967)=2	(1967)=8.5 (1967)=30	(1967)=10.8 (1967)=3	(1967)=1.5 (1967)=0.1	Aturia Ah400 Aturia A46 BD2	4.5 4.5	50 30	1.5 1	Pozzo 1+2 15020	
Pozzo Mecoplast	Bolladello Via Fornaci	1982	93	350/250	52/56 60/64 78/76 83/87	Superficiale (16)	(1982)=48	(1982)=52	-	-	Aturia AP 6 F8	10	106/79	3.3/6.6	80000	

Pozzo Molina	Cairate Vai Dante 46	1992	230.3	200	169.3/171.5 191.1/201.6	Profondo (16)	(1992)=50.7	(1992)=86.1	(1992)=4.8	(1992)=0.13	Panelli 140 RCM/12	15	116	5.8	65525	
Pozzo Omniatecnica	Cairate Via Manzoni 54	1963	142	350/229	52.5/60 103.1/109 130/132 135.5/139.5	Superficiale (7.5) intermedio (4) profondo (6)	-	-	-	-	Aturia	12	100	6.3	23765	
Pozzo privato Pigni F.	Bolladello Piazza Loano	1972	89	300	48/50 60/67	Superficiale (2) intermedio (7)	(1972)=45	(1972)=70	(1972)=12	(1972)=0.48	-	-	-	-	5000	
Pozzo stamperia di Bolladello	Bolladello Via de Amicis 46	1970	82	300	24/41 70/80	Superficiale (17) Intermedio (10)	(1970)=24	(1970)=35	(1970)=10	(1970)=0.9	KSB	15	100	7.7	24680	
Pozzo Tintoria di Cassano M.	Bolladello Via Carducci 41	1963	81	300	48/79.5	Superficiale (16.5) intermedio (4)	(1963)=40 (1978)=55	(1963)=60 (1978)=70	(1963)=14 (1978)=12	(1963)=0.7 ((1978)=0.89	KSB	25	90/67	12.5/19	79197	

Tabella di sintesi dei dati tecnici e idrogeologici dei pozzi comunali e privati