

REGOLAMENTO EDILIZIO - REGISTRO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

Progressivo	Nome	Data	Prot. n.	Note
1	FEDERLEGNOARREDO - ASSOTENDE	14/12/2022	11295	Inserimento tra le definizioni uniformi le seguenti definizioni dei prodotti per la protezione solare: Tende da sole; Tende a pergola; Tende antinsetto - zanzariere
2	LEONI GIUSEPPE	28/12/2022	11896	Inserimento tra le definizioni uniformi di loggia/loggiato ovvero di sottotetto la possibilità di recuperare a fini abitativi i piani superiori di edifici che risultino aperti su tutti i lati
3	SALINA FIORENZO - Servizio Urbanistica - Edilizia di Mornago	03/01/2023	53	Aggiornare l'articolo 37 in ordine alle nuove disposizioni regionali in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni gas radon alla luce della nota di ATS INSUBRIA prot. DIPS.0132299 del 05/12/2022
4	GRUPPO CONSILIARE "LIBERA MORNAGO" (Firmata da STEFANO BIONDARO, PAOLO GUSELLA, ALESSANDRO MONTIN, FABIO RIVABENE)	03/01/2023	67	Osservazione presentata che riguarda più punti: A) MODIFICARE l'art. 10, comma 7, in materia di incompatibilità e obbligo di astensione dei membri della Commissione Paesaggio B) MODIFICARE l'art. 51, comma 17, in materia di distanza dei fabbricati dai confini tra differenti ambiti urbanistici C) MODIFICARE l'art. 61 in materia di recinzioni al di fuori del Tessuto Urbano Consolidato D) AGGIUNGERE articolo per limitare le recinzioni in aree agricole E) AGGIUNGERE articolo per limitare qualsiasi attività non agricola o boschiva in aree naturali agricole F) AGGIUNGERE articolo che specifichi i materiali e le gamme di colori per i ricoveri attrezzi
	PARERE ATS INSUBRIA	28/11/2022	10795	Parere che riguarda più punti: A) Art. 43 - Cucine, spazi di cottura, locali bagno e servizi igienici: eliminare la parte "solo in presenza di piani di cottura elettrici sarà ammessa l'installazione di cappe filtranti, non collegate a canne di esalazione, negli interventi di entità non inferiori alla manutenzione straordinaria" B) Art. 46 - Aerazione attivata, ventilazione e requisiti igrometrici: eliminare la parte "per i soli apparecchi di cottura elettrici, in alternativa, si potranno adottare altri accorgimenti tecnici per l'allontanamento di tali prodotti, purchè le esalazioni non arrechino molestia al vicinato. Di tali accorgimenti tecnici dovrà essere dimostrata la periodica manutenzione" C) Art. 49 - Scale: per le scale a chiocciola modificare il diametro minimo da cm 112 a cm 120 minimo D) Art. 59 - Chioschi/dehors su suolo pubblico: al comma 6 aggiungere "a condizione che i DEHORS adiacenti a locali destinati alla permanenza di persone non inficino i rapporti aero-illuminanti dei locali retrostanti" E) Art. 81 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati: modificare la distanza del torrino di esalazione degli immondezzai da m 7,00 ad almeno m 10 dall'apertura del più vicino locale abitabile



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
(Geom. Fiorenzo Salina)