* Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005 * Comune di Eupilio Prot.0003503 del 08-04-2026 partenza Cat6 Cl5 Fas

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Insubria

Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Struttura Semplice Igiene Pubblica
Sede Territoriale di COMO
Via Castelnuovo n. 1 –22100 COMO
Tel. 031/370752 – Fax 031/370729
e-mail: segreteria.prev.co@ats-insubria.it
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Al Comune di

Eupilio

Area Tecnica

comuneeupilio@pec.como.it

Oggetto: Indizione e Convocazione di Conferenza di Servizi in forma semplificata e in forma asincrona ai sensi dell'art.14 bis della L.241/90 e s.m.i., inerente Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) per intervento relativo a :
PIANO LOMBARDIA CODICE INTERVENTO CO469STR REALIZZAQZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA E DI UN NUOVO MARCIAPIEDE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE EX SS 639 CUP J51B23000640009.

In relazione alla nota trasmessa dal Comune di Eupilio in data 09.02.2026 prot.1318 (pervenuta ad ATS in data 09.02.2026 prot. 13480), vista la documentazione tecnica e gli elaborati consultabili sul sito istituzionale del Comune di Eupilio per quanto di competenza non si individuano interferenze con problematiche correlate alla salute pubblica, si suggerisce comunque l'accoglimento delle seguenti osservazioni:

- considerato che l'intervento in progetto ricade in fascia di rispetto cimiteriale, in prossimità di area residenziale e a circa 100 metri dalla sponda lacuale, si raccomanda, nella fase di cantiere, l'attuazione di un monitoraggio durante l'operatività per il controllo di emissioni, rumore, polveri e utilizzo di prodotti pericolosi (es olii, carburanti ecc.) con l'adozione di tutte le azioni di mitigazione temporanea e se del caso strutturale per la tutela della salute dei cittadini/lavoratori e dell'habitat lacustre. Per il contenimento delle specie alloctone invasive dovrà essere previsto idoneo sistema per evitarne il trasporto e la diffusione tramite movimenti terra e spostamenti dei mezzi di cantiere (es lavaggio delle ruote e dei mezzi);

- nella realizzazione di **marciapiedi/percorsi pedonali** si dovrà considerare il tipo di impermeabilizzazione del manto di pavimentazione, in quanto la stessa deve garantire un regolare deflusso delle acque meteoriche; l'area dovrà essere attentamente studiata al fine di garantire la sicurezza e l'accessibilità di tutte le categorie di utenti (disabili, anziani, carrozzine, passeggini ecc.), dovrà essere garantito il superamento delle barriere

* Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005 * Comune di Eupilio Prot.0003503 del 08-04-2026 partenza Cat6 Cl5 Fas

architettoniche secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (D.M. 236/89 e s.m.i.) con particolare riguardo a:

1. pendenze longitudinali/trasversali, nonché alle caratteristiche della pavimentazione.
2. ostacoli fisici che possano essere fonte di disagio per la mobilita di chiunque e in particolare che hanno una capacità motoria ridotta;
3. accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Dovrà essere garantita la corretta illuminazione, coerente con gli attraversamenti pedonali e scivoli per i disabili, per rafforzare la percezione da parte dei veicoli dell'attraversamento.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Responsabile
Struttura Semplice Igiene Pubblica
Dr.ssa Rosalia Rizzo

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Rosalia Rizzo
Pratica trattata da: Pozzoli E.- Canfora S.