LEGENDA APPARECCHIATURE

CODICE	DESCRIZIONE
PACS01-UE PACS01-UI	SISTEMA PRODUZIONE ACS A POMPA DI CALORE CON UNITA' INTERNA ED ESTERNA sdoppiabile, collegate tra di loro con tubazione frigorifere in rame preicobentato Potenza nominale in riscaldamento 23 kW
PACS01-UE PACS01-UI	SISTEMA PRODUZIONE ACS A POMPA DI CALORE CON UNITA' INTERNA ED ESTERNA sdoppiabile, collegate tra di loro con tubazione frigorifere in rame preicobentato Potenza nominale in riscaldamento 16 kW
WS-01	Addolcitore a scambio di basi per acqua potabile
FT-01	Filtro disabbiatore automatico autopulente
SB-1 SB-2	Bollitore per produzione acqua calda sanitaria a doppio serpentino SB-1 => capacità 2000 litri SB-2 => capacità 1000 litri
P-ACS	Elettropompa centrifuga ricircolo acqua calda sanitaria
P-111 P-112 P-113	Elettropompa centrifuga monogirante normalizzata con motore direttamente accoppiato, con inverter installato a bordo unità. Efficienza motore IE5 Circuiti secondari RISCALDAMENTO CENTRO DIREZIONALE/SPOGLIATOI - BATTERIA UTA, BPOST, VENTIL Caratteristiche da definire in sede di progetto esecutivo (valori indicativi su schema)
P-311 P-312 P-313	Elettropompa centrifuga monogirante normalizzata con motore direttamente accoppiato, con inverter installato a bordo unità. Efficienza motore IE5 Circuiti secondari RAFFRESCAMENTO CENTRO DIREZIONALE/SPOGLIATOI - BATTERIA UTA, BPOST, VENTIL Caratteristiche da definire in sede di progetto esecutivo (valori indicativi su schema)
P-211 P-212	Elettropompa centrifuga monogirante normalizzata con motore direttamente accoppiato, con inverter installato a bordo unità. Efficienza motore IE5 Circuiti secondari PANELLI RADIANTI A SOFFITTO Caratteristiche da definire in sede di progetto esecutivo (valori indicativi su schema)
HT / HF	SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE H xxx - yyy zzz kW xxx = su c.to riscaldamento "T" / su c.to refrigerazione "F" yyy = codice scambiatore di calore zzz = potenza nominale

LEGENDA TUBAZIONI

ACQUA CALDA A BASSA TEMPERATURA - Acciaio nero
ACQUA CIRCUITO SECONDARIO SISTEMI RADIANTI - Acciaio nero
ACQUA REFRIGERATA - Acciaio nero
ACQUA DI REINTEGRO CIRCUITI CHIUSI TECNOLOGICI - Acciaio inox AISI316
ACQUA CALDA SANITARIA - Multistrato coibentato
ACQUA FREDDA SANITARIA - Multistrato coibentato
ACQUA RICIRCOLO - Multistrato coibentato

Proprietà
S.C. EVOLUTION S.P.A.
Via Manzoni, 41 Milano
Sede Amministrativa:
Via La Rosa n.354 Piantedo (SO)

NUOVO STABILIMENTO RIGAMONTI

MONTAGNA IN VALTELLINA - SONDRIO

PERMESSO DI COSTRUIRE

POLITECNICA
BUILDING FOR HUMANS

RIGAMONTI
Qualità dal 1913

Committente:
SALUMIFICIO RIGAMONTI S.P.A
Via Nazionale dello Stelvio,973
23030 MONTAGNA VALTELLINA (SO)
tel.0342 535111
info@rigamontisalumificio.it

Amministratore Delegato:
DOTT. CLAUDIO PALLADI

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Arch. Corrado Giacobazzi

RESP. PROG. ARCHITETTONICA
Ing. Arch. Corrado Giacobazzi
Arch. Stefano Maffei

RESP. PROG. STRUTTURALE
Ing. Luciano Gasparini
Ing. Tommaso Conti

RESP. PROG. IMPIANTI MECCANICI
Ing.Marco Balestrazzi
Ing. Ferdinando Sarno

RESP. PROG. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
P.I Emanuela Becchi
Ing. Davide Messori

RESP. PROG. IDRAULICA ED INFRASTRUTTURALE
Ing. Stefano Ripari

RESP. PROG. VIABILITA'
Ing. Alessio Gori

COORD. SICUREZZA IN PROGETTO
Ing. Claudio Pongolini

RESPONSABILE RAPPORTI CON GLI ENTI E PROG. URBANISTICA
Arch. Maria Cristina Fregni

RESP. PROG. PAESAGGISTICA
Arch. Maria Cristina Fregni
Arch. Paola Gabrielli

RESP. PROG. INDUSTRIALE
P.I. Giulio Selmi

RESP. PREVENZIONE INCENDI
P.I. Emanuela Becchi
Ing. Massimo Fiorini

RESP. PROG. ACUSTICA
Ing. Claudio Pongolini
Arch. Matteo Falcini

COLLABORATORI
Ing. Gabriele Brighenti
Arch. Ilaria Cerini
Arch. Daniela Corsini
Ing. Marco Corvino
Arch. Teresa Loprevite
Arch. Sonia Porpiglia
Ing. Massimiliano Roberto
Ing. Alessandro Romei
Ing. Stefano Tronconi

ELABORATO
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI - RISCALDAMENTO
CENTRO DIREZIONALE
SCHEMA FUNZIONALE

PARTE D'OPERA	DISCIPLINA	DOC. E PROG.	FASE	REV.
02PC	IM	H001	2	0

Cartella	File name	Prot.	Scala	Formato
01	02PC_IM_H001_20_4929	4929	-	A0+

REV.	DESCRIZIONE	Data	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
5					
4					
3					
2					
1					
0	EMISSIONE	11/06/2021	A.Menditto	M.Balestrazzi	C.Giacobazzi

Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.