

PORZIONE A

PORZIONE B

PROSPETTO B-B




- impronta nell'intonaco di antica finestra murata
- rappezzo di intonaco che copre affresco (probabilmente un leone)
- figura antropomorfa maschile
- figura antropomorfa femminile
- limite porzione intonacata chiave metallica
- elemento in legno
- crepe nella muratura in pietra
- rappezzo in mattoni pieni a vista
- elemento in legno
- intonaco di diversa fattura
- roccia affiorante

AREA A

AREA B

- rappezzo di intonaco
 rimozione stuccature e ricostruzione di lacune con intonaco idoneo a base calce
- porzione intonacata
 consolidamento intonaci
 velatura con latte di calce
- porzione intonacata e dipinta
 consolidamento intonaci
 reintegrazione mimetica ad acquarello, velatura con latte di calce
- crepa nell'intonaco
 rimozione stuccature e ricostruzione di lacune con intonaco idoneo a base calce
- davanzale in pietra consumata dal tempo
 consolidamento delle superfici con silicato di etile
- limite area intonacata
 formazione di salvabordo
- muratura faccia a vista di differente tessitura
 ripresa della stillatura, applicazione di velatura con latte di calce
 protezione con polisilossano a spruzzo
- muratura faccia a vista
 ripresa della stillatura, applicazione di velatura con latte di calce
 protezione con polisilossano a spruzzo
- muratura faccia a vista con mufte e fioritura vegetale
 disinfezione con biocida, ripresa della stillatura, applicazione di velatura con latte di calce, protezione con polisilossano a spruzzo
- elementi metallici ossidati
 trattamento per l'arresto dell'ossidazione



COMUNE DI BELLANO



UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI BELLANO

Costumer
 Via Vittorio Veneto, 23 - 23822 Bellano (LC)
 Tel. 0341/821.124 - Fax 0341/820.850
 e.mail: ediliziaprivata@comune.bellano.lc.it

Progettazione:

francesco renzi architetto

Arturo Montanelli ar.de.a.

Project engineer
 Via Monte Spluga n° 15 - 23900 Lecco
 Tel.338/4845921
 e.mail: architetto@francescorenzi.com
 Partita Iva 03182750137

ARDEA s.r.l.
 Via Ugo Bassi n° 11 - 23900 Lecco
 Tel. 0341/363443 - Fax 0341/287118
 e.mail: info@arturomontanelli.com
 Partita Iva 02118210133

architettura
 design
 ambiente

LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E DEI DIPINTI DELL'ANTICA TORRE CA' DEL DIAVOL DELL'ORRIDO DI BELLANO

Progetto/project
 PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
 CIG Z3332D0EC0

Description
FRONTE B_ANALISI DEL DEGRADO
INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Tav n°/Draw n°

Scala/scale

Tav. n° / Drawing n°

PEAR 20

1:50

Revisions / Revisions

| | | | |
|---|------------|-----------------|--|
| A | 16-05-2022 | Prima emissione | |
| B | | | |
| C | | | |
| D | | | |
| E | | | |
| F | | | |

Disegnato da / Draftman